
Приложение Д
(рекомендуемое)

Эскиз таблички с номерным и предупреждающим информационным знаком для одной из цепей многоцепной воздушной линий электропередачи.



Примечания:

1. Таблички следует изготавливать на металлической основе с использованием холоднокатаной стали толщиной 0,55 – 1 мм с нанесением полимерных порошковых лакокрасочных покрытий (допускается вырезка надписей и изображений), с использованием аппликации из самоклеящейся светоотражающей пленки.
2. Срок службы табличек должен составлять не менее 15 лет.
3. Цветовая гамма таблички должна быть следующая:
- фон таблички – желтый.
- надписи, содержащие информацию о номере опоры, наименовании линии, расположении цепи на опоре, наименовании филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» и телефоне диспетчерской службы выполнять в черном цвете.
- надписи и обозначения, содержащие сведения об охранной зоне линии электропередачи, ее расположении и длине выполнять в красном цвете.
4. Размер таблички 210*280 мм.