Лист согласования
Техническое задание на поставку трансформатров тока до 6 кВ

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано	18.03.2015 10:50:19
ФЕТИН Дмитрий Альбертович	Начальник управления	Управление эксплуатации	Согласовано	18.03.2015 09:24:57
МАРАКАСОВ Юрий Викторович	Заместитель начальника службы	Служба эксплуатации и развития систем учета	Согласовано	18.03.2015 10:47:37
БОНДАРЕНКО Владимир Ильич	Заместитель начальника управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	18.03.2015 10:16:38

Распечатал _____ /КОВАЛЬ Наталья Владимировна/ 18.03.2015

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заметитель директора - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ Н.П.Федотов

"26" 03 2015 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку трансформаторов тока

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение трансформаторами тока производственных отделений филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" в соответствии с планом финансирования и поставки на 2015 год для эксплуатационных нужд.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Количество и номенклатура продукции в процессе исполнения договора могут быть либо увеличены на 10%, либо уменьшены до 50% от общего объема продукции, указанного в спецификациях, по требованию заказчика.

№ п/п	Наименование	Марка	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во всего	в том числе по производственным отделениям			
						АЭС	ВЭС	КЭС	ПЭС
1	Трансформатор тока	ТТИ-А 300/5	ГОСТ 7746-2001	шт	87	87			
2	Трансформатор тока	ТТИ-А 200/5	ГОСТ 7746-2001	шт	54	45	6		3
3	Трансформатор тока	ТТИ-А 150/5	ГОСТ 7746-2001	шт	24	21	3		
4	Трансформатор тока	ТТИ-А 250/5	ГОСТ 7746-2001	шт	18	18			
5	Трансформатор тока	ТТИ-А 100/5	ГОСТ 7746-2001	шт	69	66	3		
6	Трансформатор тока	ТТИ-А 50/5	ГОСТ 7746-2001	шт	25	21			4
7	Трансформатор тока	ТТИ-А 400/5	ГОСТ 7746-2001	шт	3	3			
8	Трансформатор тока	Т-0,66 250/5	ГОСТ 7746-2001	шт	12	12			
9	Трансформатор тока	Т-0,66 200/5	ГОСТ 7746-2001	шт	33	6		12	15
10	Трансформатор тока	Т-0,66 300/5	ГОСТ 7746-2001	шт	15			6	9
11	Трансформатор тока	Т-0,66 75/5	ГОСТ 7746-2001	шт	33		21	12	
12	Трансформатор тока	Т-0,66 150/5	ГОСТ 7746-2001	шт	12		3	9	
13	Трансформатор тока	Т-0,66 100/5	ГОСТ 7746-2001	шт	33		15	18	
14	Трансформатор тока	Т-0,66 50/5	ГОСТ 7746-2001	шт	18		15	3	
15	Трансформатор тока	Т-0,66М 75/5	ГОСТ 7746-2001	шт	12		12		
16	Трансформатор тока	Т-0,66У3 400/5	ГОСТ 7746-2001	шт	6				6
17	Трансформатор тока	Т-0,66У3 200/5	ГОСТ 7746-2001	шт	6				6
18	Трансформатор тока	ТШ-0,66 150/5	ГОСТ 7746-2001	шт	48		48		
19	Трансформатор тока	ТШ-0,66 200/5	ГОСТ 7746-2001	шт	15		15		
20	Трансформатор тока	ТТИ 100/5 (без шины)	ГОСТ 7746-2001	шт	3		3		
21	Трансформатор тока	ТТИ 150/5 (без шины)	ГОСТ 7746-2001	шт	3		3		
22	Трансформатор тока	ТТИ 200/5 (без шины)	ГОСТ 7746-2001	шт	3		3		
23	Трансформатор тока	ТТИ 300/5 (без шины)	ГОСТ 7746-2001	шт	3		3		
24	Трансформатор тока	ТОП-0,66 75/5	ГОСТ 7746-2001	шт	6			6	
25	Трансформатор тока	ТОП-0,66 150/5	ГОСТ 7746-2001	шт	6			6	
26	Трансформатор тока	ТШП-0,66 300/5	ГОСТ 7746-2001	шт	6			6	
27	Трансформатор тока	ТШП-0,66 400/5	ГОСТ 7746-2001	шт	15			15	
28	Трансформатор тока	ТШП-0,66 600/5	ГОСТ 7746-2001	шт	3			3	

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в течение 2015 года.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в адрес грузополучателей - производственных отделений (Приложение 1).

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в пункте 2 данного технического задания, опросным листам. В случае замены трансформаторов с другим конструктивным исполнением предлагаемые должны полностью соответствовать по установочным и присоединительным размерам.

5.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

5.3. Дата выпуска продукции должна быть не ранее IV квартала 2014 г.

5.4. Качество продукции должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя товара.

5.5. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 1 (Одного) года. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной.

5.6. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

5.7. Технические характеристики трансформаторов тока должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

Наименование параметра		Значение
Нормативный документ для изготовления		ГОСТ 7746-2001
Номинальное напряжение, кВ		(таблица разд.2)
Наибольшее рабочее напряжение, кВ		35
Номинальный первичный ток, А		(таблица разд.2)
Номинальный вторичный ток, А		5
Частота, Гц		50
Число вторичных обмоток	учета, шт.	(таблица разд.2)
	измерений, шт.	(таблица разд.2)
	защиты, шт.	(таблица разд.2)
Класс точности вторичных обмоток	учета (не ниже)	0,5
	измерений (не ниже)	0,5
	защиты (не ниже)	0,5
Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более		10
Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее		10-20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ1
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С		40
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С		-45
Высота установки над уровнем моря, м		1000
Вид внутренней изоляции		литая
Тип внешней изоляции		полимер
Срок службы, лет		30

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

6.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, в течение 2015 года на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки Поставщику направляются факсом. О получении заявки ответственный работник Поставщика по факсу направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

6.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адрес грузополучателя.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Оплата осуществляется Покупателем в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней с момента передачи продукции Покупателю на указанный им адрес Грузополучателеля, подписания товарных накладных и получения счета-фактуры.

7.2. В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственно продукции, стоимость погрузки, доставки продукции, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов.

8. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

8.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Заместитель начальника УЛиМТО
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» В.И.Бондаренко

Составил:

Экономист 2 кат. ОМТО
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» М.В.Рудная
тел. (8182)676224

Приложение №1 к техническому заданию
на поставку трансформаторов тока
"____"_____2015 год

Отгрузочные реквизиты производственных отделений (ПО)

Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" филиала ОАО "МРСК
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ст. Архангельск-город Северной железной дороги
код станции – 290507
код получателя – 9531
ИНН 7802312751 КПП 290131001

Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-
165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ст. Вельск Северной железной дороги
код станции 297703
код получателя – 7232378 (МПС – 9541)
ИНН 7802312751 КПП 290731001

Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-
165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)3-37-46
ст. Котлас-Южный Северной железной дороги
код станции 280100
код получателя – 7238384 (МПС - 9532)
ИНН 7802312751 КПП 290431001

Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-
164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46, т/ф (818-32)7-19-29
ст. Плесецкая Северной железной дороги
код станции 294601
код получателя 5406
ИНН 7802312751 КПП 292031001

Заместитель начальника УЛиМТО филиала ОАО
"МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» В.И.Бондаренко