Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
				Монтажный чертеж		
				Покупные изделия		
				Устанавливается на дверь		
		1		Кнопка со световым		
				индикатором в сборе		
				NP2-BW3465 NEON NO+NC AC/DC220V Red		01-14м.е.
				красная	14	HSBC1
		2		Кнопка со световым		
				индикатором в сборе		
				NP2-BW3465 NEON NO+NC AC/DC220V Green		01-14м.е.
				зеленая	14	HSBT1
				Вольтметр Э365	1	PV1
				Переключатель		
				ПМОВ-115566/1-Д60	1	SN2
				Вольтметр М-381	1	PV2
				Устанавливается в шкаф		
				Реле промежуточное		
				РП18-04 220 В 2/3	2	KL1-KL3
				Реле		
				R4-2014-23-1220-WL TD	14	08РДО-14РДО
						08РДВ-14РДВ
				Реле максимального напряжения		
				РН151/32 Uн=100В	1	KV3

Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N° дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Нач.отд.		Илюшечкина			
Н.контр.		Чернов			
ГИП		Ипполитов			
Нач. гр.		Тороп			
Проверил		Фадеев			
Разраб.		Устинова			

СПС0409-6КС.02.04.Н1

«Воркутинские электрические сети»
филиала ОАО «МРСК Северо-запада»
«Комиэнерго»

Реконструкция ПС 35/6 кВ "Усинская"
РЗиА. Монтажные схемы

Щит управления. Шкаф N15

Перечень элементов

Шифр		
Стадия	Лист	Листов
РП	11	2

ООО "Строиподстанции"
г. Москва, 2009

Копировал

Формат А4