| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | | Переключатель 4G16-54-U-R112 | 2 | SA2,SA5 |
| | | 13 | | Переключатель 4G16-56-U-R112 | 2 | SA3,SA4 |
| | | 14 | | Переключатель | | |
| | | | | 4G16-8004-U-R112 | 1 | SA1 |
| | | | | | | |
| | | | | М.Е.03 | | |
| | | 16 | | Сириус-2В-220-RS | 1 | A1 |
| | | 17 | | Переключатель | | |
| | | | | 4G16-8004-U-R112 | 1 | SA1 |
| | | 18 | | Переключатель 4G16-55-U-R112 | 1 | SAC1 |
| | | 19 | | Переключатель 4G16-54-U-R112 | 3 | SA2,SA3,SA4 |
| | | 20 | | Лампа коммутаторная | | |
| | | | | СКЛ-11-А-Л-П-2-220 | 1 | HLG1 |
| | | 21 | | Лампа коммутаторная | | |
| | | | | СКЛ-11-А-К-П-2-220 | 1 | HLR1 |
| | | 22 | | Амперметр Э 42702 | 1 | PA1 |
| | | 23 | | Ваттметр Ц-301/1 | | |
| | | | | Ктт=1000/5 Кта=6000/100 | 1 | PWA1 |
| | | | | | | |
| | | | | Устанавливается в шкаф | | |
| | | | | М.Е.01 | | |
| | | 26 | | ОРИОН-КИ | 2 | A2,A3 |
| | | 27 | | Защитное устройство | | |
| | | | | MAINS-PLUGTRAB | 1 | A4 |
| | | 28 | | Сетевой фильтр | | |
| | | | | Wavefilter 3A | 1 | A5 |
| | | 29 | | Реле R4-2014-23-1220-WLTD | 10 | K1-K9 |
| | | 30 | | Резистор | | |
| | | | | С5-35 В 25 Вт 3,9 кОм +5% | 3 | R1-R3 |
| | | 31 | | Выключатель автоматический | | |
| | | | | S282 UC-Z3 In=3 A, Im=(2-3)In | 1 | SF1 |
| | | | | | | |

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | СПС0409-6КС.02.04.Н1 | Лист 8.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Копировал Формат А4