«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по безопасности филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
_____ Д.Е. Харитонов
«25» 10 2017 г.

Техническое задание

на закупку услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения и ограничения доступа в здании аппарата управления и охранной сигнализации в гараже аппарата управления филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых услуг.
3. Место оказания услуг.
4. Сроки выполнения услуг.
5. Основные технические требования на выполнение услуг.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки оказанных услуг.
8. Гарантии Исполнителя.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. Предмет закупки.

Предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и ограничения доступа в здании аппарата управления и охранной сигнализации в гараже аппарата управления филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с целью обеспечения их работоспособного состояния в автоматическом круглосуточном режиме.

2. Перечень и объемы требуемых услуг.

Среднемесячный объем услуг, по которому будет определяться коммерческая привлекательность предложения (Приложение №1) которое является неотъемлемой частью технического задания.

3. Место оказания услуг.

Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и ограничения доступа в здании аппарата филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» управления оказываются по адресу г.Архангельск, ул.Свободы, д.3.

Услуги по техническому обслуживанию охранной сигнализации в гараже аппарата управления филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» оказываются по адресу г.Архангельск, ул.Гагарина, д.8, корп.2.

4. Сроки выполнения услуг.

Сроки оказания услуг: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

5. Основные технические требования на выполнение услуг.

Услуги оказываются в условиях действующих объектов, с соблюдением правил действующего внутреннего трудового распорядка, внутриобъектового и пропускного режимов.

Обслуживание системы видеонаблюдения и ограничения доступа в здании аппарата управления и охранной сигнализации в гараже ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», включает в себя:

- Устранение неисправностей.
- В случае необходимости ремонта или замены оборудования (видекамеры, видеорегистраторы, аккумуляторы, блоки питания и т.д.), стоимость оборудования включается в смету на оказание услуг и оплачивается по фактически понесенным Исполнителем расходам, не превышающую общую ежемесячную стоимость услуг. Приборы, оборудование и материалы должны быть новыми и ранее не использованными. Поставляемая продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о проверке.
- Проведение плановых (не реже одного раза в месяц) регламентных работ с проверкой работоспособности Системы в целом, с обязательной регистрацией проведенных работ в журнале учета технического обслуживания, а именно:
  - Визуальный осмотр компонентов Системы, проверку правильности установки камер с учетом возможного изменения планировки или дизайна помещений.
  - Очистку и протирку оборудования, камер, других компонентов Системы.
  - Контроль рабочих напряжений.
  - Контроль работоспособности системы передачи видеопотока по локально вычислительной сети.
  - Уточнение данных о пользователях.
  - Консультации, обучение пользователей.
  - Изменение программы функционирования Системы по просьбе «Заказчика».
  - Прочие работы, предусмотренные регламентом технического обслуживания установленного оборудования.

6. Требования к Участникам процедуры закупки.

Специалисты Участника процедуры закупки услуг по техническому обслуживанию должны иметь возможность прибыть на территорию обслуживаемых объектов по срочному вызову в течение 2 часов. А также иметь:

- Оборудование и ресурсы необходимые для выполнения работ.
- Квалифицированный персонал.
- Опыт выполнения аналогичных работ.

Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

7. Правила контроля и приемки услуг.

Приемка услуг осуществляется ежемесячно после их полного завершения оформлением актов оказанных услуг.

8. Гарантии Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать качество предоставляемых услуг (наличие сертификатов соответствия и т.д.). Срок гарантии на комплектующие, используемые для технического обслуживания системы видеонаблюдения, ограничения доступа и охранной сигнализации, должны соответствовать гарантийному сроку, установленному фирмой-изготовителем.

9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

Критериями сравнительной оценки поступивших предложений являются:

- условия и сроки оказания услуг;

- стоимость и структура стоимости услуг, условия оплаты;

- опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника.

Приложение: среднегодовой объем услуг, по которому будет определяться коммерческая привлекательность предложения: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора по безопасности —
начальник службы безопасности  Д.Е.Харитонов

Мудьюгин И.В.
(8182)67-62-71

Приложение 1
к Техническому заданию на закупку
услуг по техническому
обслуживанию

Среднегодовой объем услуг, по которому будет определяться коммерческая привлекательность предложения

№	Вид услуги	Количество услуг в месяц
1	Обслуживание видеорегистраторов, серверной стойки административного здания SK R324\16 , SK R324\16	3
2	Обслуживание уличных видеокамер административного корпуса CK2012, VN70IIH, AHD-H012.1	7
3	Обслуживание внутренних видеокамер VB21CSHRX, VB70CSH, 3340C	15
4	Обслуживание системы ограничения доступа в здании: турникет "Perco", ПО B2	1
5	Ремонт поврежденных локальных линий, коннекторов	
6	Ремонт, замена внешних видеокамер	
7	Ремонт, замена внутренних видеокамер	
8	Ремонт, замена блоков питания, источников резервного питания, стабилизаторов систем гальванической развязки	
9	Обслуживание видеомониторов	4
10	Замена винчестеров регистраторов	
11	Обслуживание видеодомофона и системы ограничения доступа дверей во двор	2
12	Обслуживание видеодомофона и системы ограничения доступа дверей в ДС ЦУС филиала «Архэнерго»	2
13	Обслуживание видеодомофонов гаража	2
14	Обслуживание внутренних видеокамер гаража	3
15	Обслуживание видеорегистратора гаража SK R324\16	1
16	Обслуживание видеокамер наружного наблюдения гаража VN70IIH	5
17	Обслуживание аккумуляторов 12В 7а/ч гаража	4
18	Обслуживание Блоков питания ИВЭПР – 112 – 5-1 5А гаража	2

Заместитель директора по безопасности —
начальник службы безопасности Д.Е.Харитонов