Опросный лист для заказа шкафов РУНН (0,4кВ)

ТП-60 РММ

№	Запрашиваемые данные			Ответы заказчика			
1	Номинальное напряжение, В		380				
2	Номинальный ток сборной шины, А						
3	Материал и сечение сборной шины (CU или AL)						
4	Схема первичных соединений						
5	Тип шкафа						
6	Номер шкафа / ряда						
7	Назначение линии (надпись в рамке)						
8	Автоматический выключатель	Тип		АВ	АВ		
		Ток расцепителя, А		63	100		
		Наличие доп. расцепителя		-	-		
		Тип привода (ручной, электромагнитный)		Ручной	Ручной		
9	Отходящая линия	Обозначение линии		Ф. №1	Ф. №2		
		Марка кабеля		СИП	СИП		
		Количество жил, сечение		3*25+1*35	3*35+1*50		
		Длина, м		20	20		
10	Приборы учета	Тип трансформатора тока					
		Коэффициент трансформации					
		Амперметр, тип, шкала					
		Вольтметр, тип, шкала					
		Счетчик	тип				
			ном. ток., А				
11	Электроприемник	Руст.(Рном.), кВт					
		Iном.,А					
12	АВР (самовозврат/без самовозврата)						
13	Дополнительные технические требования			Вводной рубильник на 400 А			

Главный инженер_____ Р.П. Агафонов

Опросный лист для заказа шкафов РУНН (0,4кВ)

ТП-15 Кроминская

№	Запрашиваемые данные			Ответы заказчика			
1	Номинальное напряжение, В		380				
2	Номинальный ток сборной шины, А						
3	Материал и сечение сборной шины (CU или AL)						
4	Схема первичных соединений						
5	Тип шкафа						
6	Номер шкафа / ряда						
7	Назначение линии (надпись в рамке)						
8	Автоматический выключатель	Тип		АВ	АВ		
		Ток расцепителя, А		63	16		
		Наличие доп. расцепителя		-	-		
		Тип привода (ручной, электромагнитный)		Ручной	Ручной		
9	Отходящая линия	Обозначение линии		Ф. №1	Ф. №2		
		Марка кабеля		СИП	СИП		
		Количество жил, сечение		3*25+1*35	3*16+1*25		
		Длина, м		20	20		
10	Приборы учета	Тип трансформатора тока					
		Коэффициент трансформации					
		Амперметр, тип, шкала					
		Вольтметр, тип, шкала					
		Счетчик	тип				
			ном. ток., А				
11	Электроприемник	Руст.(Рном.), кВт					
		Iном.,А					
12	АВР (самовозврат/без самовозврата)						
13	Дополнительные технические требования			Вводной рубильник на 200 А			

Главный инженер_____ Р.П. Агафонов

Опросный лист для заказа шкафов РУНН (0,4кВ)

ТП-89 Кабрино

№	Запрашиваемые данные			Ответы заказчика			
1	Номинальное напряжение, В		380				
2	Номинальный ток сборной шины, А						
3	Материал и сечение сборной шины (CU или AL)						
4	Схема первичных соединений						
5	Тип шкафа						
6	Номер шкафа / ряда						
7	Назначение линии (надпись в рамке)						
8	Автоматический выключатель	Тип		АВ	АВ		
		Ток расцепителя, А		160	100		
		Наличие доп. расцепителя		-	-		
		Тип привода (ручной, электромагнитный)		Ручной	Ручной		
9	Отходящая линия	Обозначение линии		Ф. №1	Ф. №2		
		Марка кабеля		СИП	СИП		
		Количество жил, сечение		3*35+1*50	3*35+1*50		
		Длина, м		20	20		
10	Приборы учета	Тип трансформатора тока					
		Коэффициент трансформации					
		Амперметр, тип, шкала					
		Вольтметр, тип, шкала					
		Счетчик	тип				
			ном. ток., А				
11	Электроприемник	Руст.(Рном.), кВт					
		Iном.,А					
12	АВР (самовозврат/без самовозврата)						
13	Дополнительные технические требования			Вводной рубильник на 400 А			

Главный инженер_____ Р.П. Агафонов